

# 平成29年度 一般廃棄物処理施設維持管理

クリーンセンター

運転記録												
	1号炉				2号炉				3号炉			
日付	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)	可燃ごみ 焼却量 (t)	燃烧ガス 温度 (°C)	減温塔出口 温度 (°C)	排ガス中 一酸化炭素 濃度 (ppm)
4月	1,101.36	974	171	23	1,956.81	960	173	16	3,093.34	958	169	14
5月	2,571.91	963	171	29	2,075.25	965	173	18	2,357.94	960	171	14
6月	1,080.60	969	170	27	2,330.91	963	172	20	2,898.14	968	169	13
7月	3,243.98	950	170	23	2,706.60	951	173	15	-	-	-	-
8月	3,765.07	979	171	16	2,310.54	981	169	14	930.48	947	170	28
9月	2,658.32	969	171	24	-	-	-	-	3,701.25	985	170	19
10月	2,355.58	957	170	22	670.14	928	173	30	3,472.78	957	170	16
11月	565.44	976	171	25	3,737.02	950	174	28	3,092.41	993	169	13
12月	-	-	-	-	3,850.75	952	174	32	2,571.69	981	170	16
1月	1,572.67	968	171	28	2,431.10	947	172	24	3,129.55	998	170	17
2月	-	-	-	-	2,322.90	956	172	25	2,532.64	996	171	20
3月	1,769.70	990	171	29	2,580.82	965	172	21	3,120.25	995	168	29
計	20,684.63	-	-	-	26,972.84	-	-	-	30,900.47	-	-	-
平均	-	969.5	170.7	24.6	-	956.2	172.5	22.1	-	976.2	169.7	18.1
備考欄	※連続測定 (焼却量除く)											